

职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	澠池县韶龙水务有限责任公司	联系人	上官清华
地理位置	三门峡市澠池县仰韶乡韶州路7号		
项目名称	澠池县韶龙水务有限责任公司职业病危害现状评价		
项目简介	澠池县韶龙水务有限责任公司成立于2003年04月30日,注册地位于河南省三门峡市澠池县仰韶乡韶州路7号。经营范围包括自来水供应,管道维修;水表销售与安装;供水管道安装;工业和中水供应。用人单位有员工35人。自来水生产规模1.5万m ³ /d。		
项目负责人	王明辉		
现场调查人	王明辉、陈峰		
现场调查时间	2023.9.3	用人单位陪同人	上官清华
现场采样、检测人员	王明辉、李康康、王浩、张梦喆		
采样、检测 时间	2023.9.4~2023.9.6	用人单位陪同人	上官清华
报告完成日期	2023.11.14	报告编号	DX/XP-ZP230929
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检 测结果	用人单位存在的职业病危害因素: 粉尘、氯化氢、二氧化氯、噪声。 检测结果: 用人单位运行工接触的总粉尘浓度均不超过职业接触限值。 用人单位运行工接触噪声的40h等效声级均不超过职业接触限值。 作业工人接触的氯化氢、二氧化氯浓度不超过职业接触限值。		
评价结论与建议	评价结论: 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,用人单位行业分类属于“四D电力、热力、燃气及水生产和供应业——(三)D46水的生产和供应业——D461自来水生产和供应”,判定用人单位职业病危害风险分类为“职业病危害一般”的用人单位。 建议:		

	<p>(1) 按照《职业病危害因素监测、检测、评价管理制度》，每三年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向职业卫生监督管理部门申报和向劳动者公布，同时应开展职业病危害因素的日常监测。</p> <p>(2) 按照《工业企业设计卫生标准》，用人单位应在盐酸罐附近设置喷淋洗眼设施。</p>
技术审查专家组 评审意见	<ol style="list-style-type: none">1.完善人员岗位设置的分析；2.完善应急救援设施的分析与评价；3.专家提出的其他问题一并修改。
现场影像资料	 <p>The photograph shows two men in blue jackets standing on a paved path in front of a grey wall. The wall has large red Chinese characters '通池韶龙水' (Tongchi Shao Long Water) and a blue banner with white text '全优质供水' (All Quality Water Supply). In the background, there are buildings and a clear sky.</p>

